



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van de Gemeente Montferland
T.a.v.
Postbus 47
6940 BA Didam

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Contactpersoon

Onze referentie
1153961

Datum 16 juni 2021
Betreft Advies RCE | restauratie Mariakerk Didam

Gegevens beschermd(e) monument(en)

Naam	Mariakerk
Adres	Lieve Vrouweplein 13
Postcode/plaats	6942BP Didam
Gemeente/provincie	Montferland; Gelderland;
Monumentnummer	12870

Geacht college,

Op 11 mei 2021 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen met daaraan verbonden de volgende voorschriften:

- Voorafgaand aan uitvoering vindt er een overleg op locatie plaats waarvoor vanuit de RCE de adviseur bouwkunde en specialist natuursteen worden uitgenodigd. Daarbij worden de afwerking van de vervangsteen en de herstellingen aan de Drachenfels trachiet ingangspartij besproken en geaccordeerd.
- **De 'Technische omschrijving restauratie werkzaamheden' wordt nog aangevuld.** Op p.6 met een verwijzing naar de RCE Kennisbank voor de keuring van de nieuwe leien. Op p. 7-8 wordt een opmerking toegevoegd over de wijze van afwerking van de vervangsteen.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Aan u wordt een omgevingsvergunning gevraagd voor de restauratie van de kerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (Mariakerk) te Didam.

Motivering

Allereerst wil ik mijn waardering uitspreken voor de zeer zorgvuldig opgestelde plan voor restauratie van de kerk. Voorbeeldig is de wijze hoe op tekeningen de inspectie is aangegeven en apart de restauratieplannen. De aangeleverde stukken geven daarmee een goede indruk van de technische staat, werkzaamheden en uitvoeringswijze.

In september 2019 is in aanwezigheid van onze specialist natuursteen met een hoogwerker de technische staat van het natuursteen van kerk en toren onderzocht, evenals besproken hoe hier mee om te gaan.

In de Technische Omschrijving is vrijwel alles opgenomen wat eerder is besproken. Met betrekking tot deze technische omschrijving heb ik nog een aantal opmerkingen:

- **Nieuwe leien:** Op p. 6 staat 'nieuwe leien ter goedkeuring volgens richtlijnen Rijksdienst de voor de Monumentenzorg'. Onduidelijk is welke richtlijnen hiermee worden bedoeld. Vermoedelijk gaat het om de oude brochure (nummer 13) over leikeuring. Deze brochure is echter al enige jaren niet meer van kracht. In onze RCE Kennisbank staat nu welke eisen we stellen aan nieuwe leien (Leien van natuursteen – keuring): https://kennis.cultureelerfgoed.nl/index.php/Leien_van_natuursteen_%E2%80%93_keuring
Mijn advies is dit nog aan te passen in de technische omschrijving.
- **Afwerking vervangsteen:** Op p. 7-8 staat over de te vervangen natuursteen vermeldt met welke soort natuursteen dat moet gebeuren. Dit is akkoord. Er staat echter nog niet bij vermeld hoe de (vervang)steen moet worden afgewerkt. Dit is wel van belang. Ik adviseer om hierover nog een opmerking toe te voegen en de wijze van afwerking voorafgaand aan de uitvoering af te stemmen met de specialist natuursteen van de RCE.
- **Drachenfels ingangspartij:** Op p. 8 wordt opgemerkt dat er iets hersteld moet worden aan de Drachenfels trachiet ingangspartij. Hierover is niet eerder gesproken. Ik adviseer om voorafgaand aan de uitvoering van de voorgestelde herstellingen een afstemmingsoverleg te hebben met de specialist natuursteen van de RCE.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de minister van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

Onze referentie
1153961

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,

Adviseur Architectuurhistorie