



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Montferland
T.a.v. de vergunningverlener
Postbus 47
6940 BA Didam

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Olonummer
7952489

Onze referentie
1437432

Datum 12 september 2023
Betreft Wabo advies omgevingsvergunning rijksmonument

Bijlagen
0

Naam	Klooster/kapel Gouden Handen
Adres	Emmerikseweg 17
Postcode/plaats	7041 AV 's-Heerenberg
Gemeente/provincie	Montferland, Gelderland
Monumentnummer	514889

Geacht college,

Op 9 augustus 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen, onder de voorwaarde dat de doorgang in de tuinmuur zowel in breedte als wat betreft de hoogte van de penanten ondergeschikt wordt uitgevoerd aan de hoofdtoegang.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

De aanvraag betreft het maken van een doorgang voor voetgangers tussen de parkeerplaats naast het klooster en de Emmerikseweg, in de bestaande gemetselde tuinmuur. De doorgang (breedte en hoogte niet gemaatvoerd) wordt aan weerszijden gemarkeerd door twee gemetselde penanten, in uitvoering gelijk aan die bij de rechts van de nieuwe toegang gelegen doorgang voor autoverkeer.

Motivering

Ik kan mij vinden in het voornemen om op de voorgestelde plaats een doorgang te maken. De doorgang is op tekening niet gemaatvoerd, maar lijkt erg breed voor alleen voetgangersverkeer. Door de breedte, in combinatie met de hoogte van de voorgestelde penanten, ontstaat onvoldoende onderscheid tussen de nieuwe doorgang voor voetgangers en de bestaande doorgang voor autoverkeer. Ik adviseer u om de doorgang minder breed te maken en de penanten lager uit te voeren, zodat de nieuwe doorgang zich voldoende ondergeschikt toont.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift en tekeningen

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,