



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Tilburg
T.a.v.
Postbus 90118
5000 LA Tilburg

Smallepad 5
3811 MG Amersfoort
Postbus 1600
3800 BP Amersfoort
www.cultureelerfgoed.nl

Olonummer

7977921

7979217

Onze referentie

1463572

Uw referentie

Datum 13 februari 2024
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam Heikese kerk
Adres Stadhuisstraat 6
Postcode/plaats 5038XZ Tilburg
Gemeente/provincie Tilburg; Noord-Brabant;
Monumentnummer 34389

Geacht college,

Op 10 november 2023 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 2.26, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in samenhang met artikel 6.4, eerste lid onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden. Op 11 december 2023 ontving ik aanvullende informatie met betrekking tot deze aanvraag.

Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

Het plan

Voorgesteld wordt om op het zuidelijke, binnenste, dakvlak van het schip van de Sint-Dionysiuskerk 61 zonnepanelen aan te brengen. Op het maaiveld tegen de kerkgevel wordt aan de achterzijde een installatiekast geplaatst.

Motivering

Het aanbrengen van zonnepanelen op het schipdak van de hallekerk heeft door de plaatsing van deze panelen uit het zicht nauwelijks invloed op het beeld van het rijksmonument. Het plan voldoet op dit punt aan het adviesbeleid van de RCE voor het aanbrengen van pv-cellen op monumenten. Vanuit esthetische overwegingen hoeft daarom geen bezwaar hoeft te bestaan tegen het plan en om

duurzaamheidsredenen biedt deze situatie op het eerste gezicht een kans om op een rijksmonument energie op te wekken.

Uit de informatie bij de aanvraag blijkt echter ook dat de kerk, mede vanwege de specifieke ligging in de binnenstad van Tilburg, zeer kwetsbaar is bij situaties van brand. Het opwekken van zonne-energie op het monument vormt hierbij een risicobron zoals wordt aangegeven in het advies van de brandweer.

Omdat het erfgoed goed en duurzaam gebruikt moet kunnen worden maar ook moet kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties, vind ik het van belang dat ook het aspect van veiligheidszorg goed wordt meegewogen bij het maken van plannen voor verduurzaming van het rijksmonument. Of dit risico verkleind kan worden en bij calamiteiten het rijksmonument kan worden behouden, vind ik nu onvoldoende in de aanvraag terug. Ik adviseer het overleg aan te gaan over mogelijkheden van verduurzaming van het monument en daarbij risicomanagement en instandhouding van het erfgoed integraal mee te nemen. Op basis van de overlegde informatie kan ik u over het plan daarom niet positief adviseren.

Uitgangspunten

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op www.cultureelerfgoed.nl en op www.stichtingerm.nl

Afschrift verleende omgevingsvergunning

Graag wijs ik u erop dat u op grond van het Bor verplicht bent een afschrift van het ontwerpbesluit en van de beschikking, beide met bijbehorende stukken, op te sturen naar de staatssecretaris van OCW, via het Omgevingsloket online of omgevingsvergunning@cultureelerfgoed.nl.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,