



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Harlingen  
T.a.v. afdeling vergunningen  
Postbus 10000  
8860 HA Harlingen

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**Onze referentie**  
1598347

**Uw referentie**

Datum 11 oktober 2024  
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam Hekwerk St. Michaelskerk  
Adres Zuiderhaven 75  
Postcode/plaats 8861CM Harlingen  
Gemeente/provincie Harlingen; Fryslân;  
Monumentnummer 20786

Geacht college,

Op 17 september 2024 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

### Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

### Het plan

Het plan betreft het demonteren en restaureren van een giet- en smeedijzeren hekwerk. Hiertoe wordt het hekwerk in de werkplaats behandeld en worden de onderdelen die >40% gecorrodeerd zijn vervangen door soortgelijke. Een aantal (gelaste) verbindingen in het hekwerk worden aangepast ten behoeve van een langere levensduur. Afwerking geschiedt middels een duplexstelsel van schooperen en aflakken. Onder- en aangelegene steenwerken worden gerestaureerd, waarna het hekwerk weer teruggeplaatst wordt.

### Motivering

Het samengestelde giet- en smeedijzeren hekwerk hoort bij de St. Michaelskerk en pastorie die in 1881 zijn gerealiseerd naar het ontwerp van de architect Alfred Tepe. Het hekwerk bestaat uit twee delen en bevindt zich aan weerszijden van de hoofdentree van de St. Michaelskerk. Het is gedecoreerd met lanspunten, rozetten en knoppen.

In het bestek wordt aangegeven dat de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de URL 4012 (Historisch metaal). Ik ga ervan uit dat deze richtlijnen worden toegepast voor zowel de demontage als de restauratie. De te vervoeren onderdelen van het hekwerk dienen zo groot mogelijk te zijn om zo weinig mogelijk oorspronkelijk materiaal verloren te laten gaan. Indien er (in de werkplaats) planwijzigingen noodzakelijk blijken, worden wij hier graag ter kennisgeving van op de hoogte gesteld.

### **Uitgangspunten**

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

### **Afschrift verleende omgevingsvergunning**

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

### **Vragen**

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,