



> Retouradres Postbus 1600 3800 BP Amersfoort

College van B&W van Gemeente Lopik  
T.a.v.  
Postbus 50  
3410CB Lopik

Smallepad 5  
3811 MG Amersfoort  
Postbus 1600  
3800 BP Amersfoort  
[www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl)

**OLO-verzoeknummer**  
8259883

**Onze referentie**  
1505625

Datum 12 maart 2024  
Betreft Advies omgevingsvergunning rijksmonumentactiviteit

Naam	Hervormde kerk Benschop
Adres	Dorp 210
Postcode/plaats	3405BJ Benschop
Gemeente/provincie	Lopik; Utrecht;
Monumentnummer	8952

Geacht college,

Op 26 januari 2024 vroeg u mij u te adviseren over de voorgenomen wijziging(en) van bovengenoemd monument op grond van artikel 4.32 lid 1 onder b, van het Omgevingsbesluit (Ob). U heeft mij daartoe de aanvraag om een omgevingsvergunning toegezonden.

### Advies

Ik adviseer u de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen.

Hieronder licht ik toe hoe ik tot dit advies ben gekomen. Bij de beoordeling heb ik de stukken betrokken zoals deze zijn ingediend bij de aanvraag.

### Het plan

Voorliggend plan omvat het vervangen van grote delen van de leibedekking, inclusief loodaansluitingen bliksembeveiliging, en ladders en klimhaken. Er worden nieuwe goten aan het monumentale dak toegevoegd. Er vindt houtrot en voegwerkherstel plaats.

Aanvrager stelt in de aanvraag een vraag over de toe te passen nieuwe leien:  
*"Omdat de Katzenberg lei maar bij een leidekker verkrijgbaar is, is het voorstel om de Altlayer lei toe te passen. Naast de Katzenberg lei wil de bouwcommissie ook graag de Altlayer lei ter beoordeling c.q. goedkeuring voorleggen aan de RCE"*

### **Motivering**

Voorliggend plan bestaat voor het grootste deel uit onderhoudswerkzaamheden en kleinere aanpassingen. Tegen de voorgestelde wijzigingen heb ik geen bezwaar.

Wat betreft de gestelde vraag over de toe te passen vervangende leisteen merk ik het volgende op:

Ik acht zowel de in de werkomschrijving genoemde Katzenberg als de Altlayer lei technisch geschikt. Beide voldoen aan de hoogste klassen in de CE-normering (T1, S1, W1) en zijn geschikt voor de Oudduitse dekking.

Hoewel uitgangspunt moet zijn een lei te kiezen die zo dicht mogelijk bij het bestaande komt, zie ik in beginsel geen probleem hier enige vrijheid te nemen in de materiaalkeuze als dit de uitvoerbaarheid van het project ten goede komt.

### **Uitgangspunten**

Voor meer informatie over aanpassing, restauratie en verduurzaming van rijksmonumenten kunt u onder andere terecht bij '*Uitgangspunten en overwegingen advisering gebouwde en groene rijksmonumenten*' op [www.cultureelerfgoed.nl](http://www.cultureelerfgoed.nl) en op [www.stichtingerm.nl](http://www.stichtingerm.nl)

### **Afschrift verleende omgevingsvergunning**

Graag wijs ik u op de verplichting in artikel 10.22a van het Omgevingsbesluit om de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap binnen een week na verlening van een omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit een afschrift van de vergunning toe te zenden. Dit kan door toezending aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, via de Samenwerkingsfunctionaliteit van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

### **Vragen**

Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van dit advies, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het briefhoofd vermeld staat.

De staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,  
namens deze,  
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed,